

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307007936

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-02
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007936

产品系列、型号、规格:

TeB7U-125、TeB7UZ-125; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: TeB7U-125: AC230V/240V (1P、1P+N)、AC110V/120V/230V/240V (2P)、AC400V/415V (3P、3P+N、4P); TeB7UZ-125: DC60V/80V、AC230V/240V; In: 80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: Ics: TeB7U-125、TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 7.5kA(DC60/80V); Icu: TeB7U-125, TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 10kA(DC60/80V); 选择性类别: A类; 极数: TeB7U-125: 1P、2P、3P、4P(均为保护极,适用于隔离用)、1P+N(1个保护极, N极常通,不适用于隔离)、3P+N(3个保护极, N极常通,不适用于隔离); TeB7UZ-125: 1P+N(1个保护极, N极常通,不适用于隔离); 适用频率: 50/60Hz;

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-02
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007936

产品系列、型号、规格(附件):

TeB7U-125、TeB7UZ-125: Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: TeB7U-125:
AC230V/240V (1P、1P+N)、AC110V/120V/230V/240V (2P)、AC400V/415V
(3P、3P+N、4P); TeB7UZ-125: DC60V/80V、AC230V/240V; In: 80 A、
100A、125A; TMU; Ics:
TeB7U-125、TeB7UZ-125: 6kA ; TeB7UZ-125: 7.5kA (DC60/80V); Icu: TeB7U-
125.
TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 10kA(DC60/80V); Utilization Category: A ;
TeB7U-125: 1P、2P、3P、4P (All are protective poles, suitable for isolation)、
1P+N (1 protection, N Chang Tong, does not apply to isolation)、3P+N (The three
protection, N Chang Tong, does not apply to isolation); TeB7UZ-125: 1P+N (1
protection pole, N pole normal, not suitable for isolation);
50/60H

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-02
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007936

产品系列、型号、规格(附件):

TeB7U-125、TeB7UZ-125; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: TeB7U-125:
AC230V/240V (1P、1P+N)、AC110V/120V/230V/240V (2P)、AC400V/415V
(3P、3P+N、4P); TeB7UZ-125: DC60V/80V、AC230V/240V, In: 80 A、
100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 分断能力: Ics: TeB7U-125、
TeB7UZ-125: 6kA ; TeB7UZ-125: 7.5kA (DC60/80V); Icu: TeB7U-125,
TeB7UZ-125: 6kA; TeB7UZ-125: 10kA (DC60/80V); 使用类别: A 类; 极数:
TeB7U-125: 1P、2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)、1P+N (1 个
保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、3P+N (3 个保护极, N 极常通, 不适
用于隔离); TeB7UZ-125: 1P+N (1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离);
适用频率: 50/60Hz

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-03-02
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 