

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305002098



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305002098



产品系列、型号、规格:

TGQ1N-63M/3, TGQ1N-63M/4, TGQ1N-63H/3, TGQ1N-63H/4; U_i : 500V(主); 400V(控辅); U_{imp} : 4kV(主); 2.5kV(控辅);
 U_e : AC400V; I_e : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; I_{cn} : M型: 6kA, H型: 10kA; I_{cm} (峰值): M型: 9.2kA, H型:
: 17kA; 电器级别: CB级; 转换方式: RTSE(仅智能型带通讯控制器), ATSE; 极数: 3P, 4P; IP20. 型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980305002098

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

TG Q 1N-63 □ / □ □ □ □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (00) (01) (02)

(1)TG: 企业特征代号

(2)Q: 自动转换开关电器

(3)1N: 设计序号

(4)63: 壳架等级额定电流 (A)

(5)□: 分断能力代号: M(基本型);H(高分断型)

(6)□: 极数: 3-三极、4-四极

(7)□: 控制器型号: A 标准型; B 智能型

(8)□: 通讯可选 (无代号: 不带通讯); T 带通讯 (只有智能型可选通讯)

(9)□: 控制器工作模式 (无代号: 电网-电网 F: 电网-发电机 (仅智能型可选))

00□: 控制器动作方式 (无代号: 自投自复 S: 自投不自复 (仅智能型可选))

01□: 可选功能 (W: 消防联动位置反馈; Z: 转换拒动报警; C: 错接线报警; G: 故障报警输出)

标准型无可选功能

02□: 瞬时脱扣器类型: C: 配电保护型; D: 动力保护型

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：