

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302153924

发证日期: 2023年09月19日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 浙江天正智能电器有限公司  
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

制造商名称 浙江天正智能电器有限公司  
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 负荷隔离开关  
TeGL5□-400/□□□□ ;型号解释详见附件; Uimp:12kV ;Ui:800V ;Ith:400A ;Ue:AC415V/690V ,  
Ie:400A/315A ;Icw:20kA/1s , Icm:40kA ;使用类别:AC-21B ; 3P , 4P;配用的辅助触  
头:1NO1NC、2NO2NC , Ith:3A , AC-15:220V/0.8A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2019010302153924

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

TeGL 5 □ - □ / □ □ □ □ □ □ □ □

“T”表示透明外壳,正面中央操作适用

“F”表示接线端子带防护罩,正面中央操作适用,不需要不注

辅助代号: 不需要不注,“T”不适用

“11”表示一常开一常闭辅助

“22”表示两常开两常闭辅助

“K”表示带观察窗,不带观察窗不注

“J”表示柜外操作,柜内操作不注

极数: 3、4

壳架等级额定电流(A): 400

附加代号: 正面中央操作不注

“C”: 正面侧方操作

“Z”: 上下转换操作

“Z2”: 左右转换操作

设计序号

负荷隔离开关

企业代号

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心