



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682991

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

具有剩余电流保护的断路器

DZ15HL-40 , DZ15LE-40 Ui:

400V;Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);In:10A,16A,20A,25A,32A,40A;过电流脱扣器类型:液压电磁式;Ics:1.5kA;Icu3kA;IΔ n:15mA/30mA/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/AC型;IΔ m:1kA;选择性类别:A类;脱扣级别:10A;极数:2P,3P,3P+N(3个保护极,N极不可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月27日 有效期至:2029年08月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

