



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305686787

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格
故障信号触头及瞬时辅助触头组
FA-0110, FA-0101, FA-1010, FA-1001; Ui:690V;Uimp:6kV; Ith:6A;瞬时辅助触头:AC-15;Ue/Ie:AC110V/127V/4.5A;AC220V/240V/3.3A;AC380V/415V/2.2A;AC690V/0.6A;
DC-13: Ue/Ie:DC110V/1.3A;DC250V/0.5A; 故障信号触头: AC-14:
Ue/Ie:AC110V/127V/0.5A,AC220V/240V/0.3A; DC-13:
Ue/Ie:DC24V/1A,DC48V/0.3A,DC60V/0.15A; 防护等级:IP20.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 03 日 有效期至: 2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

