



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304710468

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
尼普顿电器（昆山）有限公司
江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器

TGEVC2-10, TGEVC2-20;Ui:1000V;Uimp:4kV;Ith:10A,20A;DC-1:Ue:DC750V;
Ie:10A,20A;Us:DC12V,DC24V;1P;IP43(接线端子除外).型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年10月22日 有效期至:2029年07月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304710468

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG EV C 2 - □ 10 / 750 - 12- H P 4 ()
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1)TG:企业特征代号

(2): EV: 新能源

(3): C: 接触器

(4): 设计序号

(5): □:无: 方形; Y:圆形

(6): 额定工作电流: 10/20: 10A, 20A

(7): 额定工作电压: 750: DC 750V

(8): 线圈电压: 12: DC12V; 24: DC24V;

(9): 触点形式: H:1 组常开触点

(10): 线圈引出端方式: P: 插片式

(11): 负载引出端方式: 4: 插片式

(12): 客户特性号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司