



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-961289
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW12-16...

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能转换开关 型号: LW12-16... 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-06-10 完成日期: 2022-06-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:




LW12-16...

Ui:500V;Uimp:2.5kV;

Ith:16A;

AC-15:Ue:AC380V/Ie:2.6A;

DC-12:Ue:DC220V/Ie:0.27A.

主检: 朱文华	签名: 	日期: 2022-07-04
审核: 陆维导	签名: 	日期: 2022-07-04
签发: 韩美丽	签名: 	日期: 2022-07-04



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 型号解释增加手柄类型	无手柄类型	手柄类型: 不带字母表示普通款, "Y" 代表钥匙款
2. 型号解释中增加常规操作图	无常规操作图	不带数字代表常规操作图
3. 型号解释中增加特征代号	无定位	不带字母代表定位

2.原认可报告编号: 02401-1811902721;

3.出具试验报告的检测单位:浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司);

4.原证书编号: CQC2013010305590730;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。